

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка
(МБДОУ д/с «Колокольчик» сл.Б. Мартыновка)

Администрация Мартыновского района
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка
(МБДОУ д/с «Колокольчик» сл.Б. Мартыновка)
ОГРН 1026101181963, ИНН 6118009190
346660, Ростовская область, Мартыновский район, слобода Большая Мартыновка, переулок Морозова, 41
Иск.№ 94 от 02 04 2021г.

Начальнику ОНД и ПР по Мартыновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майору внутренней службы
Д.В. Радько
Заведующего
МБДОУ д/с «Колокольчик»
сл.Б. Мартыновка
Е.В. Лапшиной

Уважаемый Дмитрий Викторович!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» сл.Большая Мартыновка сообщает Вам, на представление отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району от 05.03.2021 № 240-5/2021/4 «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», рассмотрен с участием дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Сотниковым Д.Д.

По результатам рассмотрения вышеуказанного представления сообщаем следующее:

1. Заключен договор по разработке проекта «Регламента по эксплуатации (проверке работоспособности и исправности), техническому обслуживанию и ремонту системы противопожарной защиты» (копия договора прилагается).
2. Заключен договор на услуги по проведению испытания работоспособности системы АПС и СО в здании МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б.Мартыновка (копия договора прилагается)

3. Приобретены средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (копия договора прилагается).
4. Установлены запоры на дверях эвакуационных выходов здания.
5. Знак направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью будет установлен до 30.04.2021 года (копия договора прилагается).
6. Огнетушители будут зафиксированы на полу до 30.04.2021 года (копия договора прилагается).

Приложения на 25 л.

Заведующий МБДОУ д/с
«Колокольчик» сл.Б. Мартыновка



Е.В. Лапшина

