

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, дом 132, тел. 240-63-08, E-Mail: gumchsro\_rnd@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

346660 Ростовская область, сл. Б-Мартыновка, пер. Энергетиков, 9, тел. 2-18-09, fax 2-18-09,  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: 60gpn\_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 5/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» сл. Большая Мартыновка

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Мартыновского районов по пожарному надзору № 5 «09» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 по 16 ч. 00 мин. «02» марта 2021 г., с 09 ч. 00 по 10 ч. 00 мин. «05» марта 2021 г., проведена проверка:

(наименование органа НД)

Дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Сотниковым Денисом Дмитриевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колокольчик» сл. Большая Мартыновка, расположенного по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, пер. Морозова, 41, в присутствии Лапшиной Елены Владимировны, заведующего Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Колокольчик».

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утвержденный руководителем ор-	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-	01.11.2021 года	



	ганизации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	ции".		
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021 года	
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30, 56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021 года	
4.	Конструкция запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов здания не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021 года	
5	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электропитания и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.11.2021 года	
6	Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг,	(п. 4.2.7. СП 9.13130.2009 Техника пожарная огнетушители	01.11.2021 года	



должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии	требования к эксплуатации)		
--	----------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного; муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Мартыновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Сотников Денис Дмитриевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 05 » марта 2021 г.




  
(подпись)

Предписание для исполнения получил Лапшина Елена Владимировна, заведующего Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Колокольчик» сл. Большая Мартыновка

(должность, фамилия, инициалы)

« 05 » 03 2021 г.

  
(подпись)