



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам
Почтовый адрес: пер. Энергетиков, 9, сл. Б-Мартыновка, Ростовская область, 346660. тел. (86395) 2-18-09,
fax (86395) 2-18-09. E-mail: 60gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 03 » октября 2016 г.
(дата составления акта)

сл. Б-Мартыновка
(место составления акта)

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя
№ 208

По адресу/адресам: 346660, Ростовская область, сл. Б-Мартыновка, пер. Морозова, 41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 208 от 1 августа 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 29 » сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
« 03 » октября 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам УНД и ПР Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Толпинская М.И.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

подпись,

01.09.2016 года в 12 часов 00 минут
дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки: Радько Дмитрий Викторович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Пролетарскому (с) и Мартыновскому районам УНД и ПР Главное управление МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего МБДОУ детский сад «Колокольчик» Толпинская М.И., заведующая хозяйством МБДОУ детский сад «Колокольчик» Хижнякова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. (пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.	На эвакуационных путях (коридор 1 этажа) здания детского сада, допускается применение материалов для отделки стен (краска) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственные за пожарную безопасность
2.	На эвакуационных путях (коридор 2 этажа) здания детского сада, допускается применение материалов для отделки стен (краска) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственные за пожарную безопасность
3.	На эвакуационных путях (западная лестничная клетка) здания детского сада, допускается применение материалов для отделки стен (краска) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственные за пожарную безопасность
4.	На эвакуационных путях (восточная лестничная клетка) здания детского сада, допускается применение материалов для отделки стен (краска) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственные за пожарную безопасность
5.	На эвакуационных путях (коридор 1 этажа) здания детского сада, до-	МБДОУ д/с «Ко-

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. (пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
	пускается применение материалов для покрытия пола (покрытие напольное поливинилхлоридное на основе линолеума ПВХ) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	«Локольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
6.	На эвакуационных путях (коридор 2 этажа) здания детского сада, допускается применение материалов для покрытия пола (покрытие напольное поливинилхлоридное на основе линолеума ПВХ) на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, что не позволяет установить возможность их использования на путях эвакуации (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением правительства РФ 25.04.2012 года № 390, ст. 134 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
7.	Помещение тамбура выхода 1го этажа (западная часть здания) не защищено автоматической пожарной сигнализацией (п. 4 НПБ 110-03; ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
8.	Помещение тамбура выхода 1го этажа (восточная часть здания) не защищено автоматической пожарной сигнализацией (п. 4 НПБ 110-03; ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
9.	Место расположения пожарных извещателей системы пожарной сигнализации в помещении актового зала (2й этаж здания) не соответствует проектной документации (ст. 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
10.	План эвакуации расположенный в здании детского сада (1й этаж) не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
11.	План эвакуации расположенный в здании детского сада (2й этаж) не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5,	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. (пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
	6.2.6, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009).	Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
12.	Места расположения первичных средств пожаротушения указанные в плане эвакуации людей при пожаре не отражает их действительного места расположения. (п. 7 Правил противопожарного режима. (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
13.	Помещение класса Ф1.1 (групповая ячейка, 2й этаж западная часть здания) имеет один эвакуационный выход (ст. 53 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.12*, 6.15* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений).	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность
14.	Помещение класса Ф1.1 (групповая ячейка, 2й этаж восточная часть здания) имеет один эвакуационный выход (ст. 53 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.12*, 6.15* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений).	МБДОУ д/с «Колокольчик» сл. Б-Мартыновка, руководитель, ответственный за пожарную безопасность

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение (приказ) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 01.08.2016 года № 208;
2. Предписание № 208/1/1 от 03.10.2016 г;
3. Протокол от 03.10.2016 года № 370-287/2016/1 об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России.
4. Протокол от 03.10.2016 года № 370-288/2016/1 об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.4 КоАП России.
5. Определение от 03.10.2016 года № 370-287/2016/2 о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности.
6. Определение от 03.10.2016 года № 370-288/2016/2 о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Пролетарского (с) и Мартыновского
районов по пожарному надзору
Радько Дмитрий Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ детский сад «Колокольчик» Толпинская М.И.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» октября 2016 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)