



Дознавателю ОНД
по Пролетарскому(с) и
Мартыновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ростовской области
РадькоД.В

Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений.

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с Распоряжением отделением надзорной деятельности по Пролетарскому(с) и Мартыновскому районам от 01.08.2016г №208 в отношении МБДОУ д/с «Колокольчик» сл.Б. Мартыновка были выявлены нарушения (предписание от 03.10.2016 №208/1/1).

Направляю информацию об устранении нарушений (срок исполнения 10.09.2017), выявленных в ходе плановой выездной проверки:

1. На эвакуационных путях (коридор 1этажа, коридор2 этажа) здания детского сада, применили материалы для отделки стен (краска). Сертификат соответствия №0003717.
2. На эвакуационных путях (западная лестничная клетка и восточная лестничная клетка здания детского сада) применили материалы для отделки стен (краска). Сертификат соответствия №0003717.
3. На эвакуационных путях (коридор 1 этажа) здания детского сада, применили керамическую плитку для покрытия пола.
4. На эвакуационных путях (коридор 2 этажа) здания детского сада, применили керамическую плитку, напольное поливинилхлоридное на основе линолеума для покрытия пола.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00273.
5. Помещение тамбура выходов 1-го этажа (западной и восточной части здания) защитили автоматической пожарной сигнализацией. Договор № 273 от 05.09.2017г
6. План эвакуации расположенный в здании детского сада (1-й и 2-ой этаж) привели в соответствие требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Договор №58 от 30.08.2017г.

И.о.заведующего МБДОУ д/с «Колокольчик»
сл.Б. Мартыновка


Е.Ю.Петросян
